



C E R T I F I C A T E

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

n. 0068-CPR-059/2016

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione, o CPR), questo Certificato si applica al prodotto da costruzione

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

ALTOPARLANTI PER IMPIANTI DI RILEVAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO LOUDSPEAKERS FOR FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS

Modello / Models: WSP406TB/EN, CS4120/EN, SOP540T/EN, MSP420TWB/EN, MSH15HF/EN, CS4130/EN, CS4140/EN

Caratteristiche / Characteristics: Vedere Allegato / See Annex

immessi sul mercato con il nome o il marchio di / placed on the market under the name or trademark of

FBT ELETTRONICA S.p.A.

Via Paolo Soprani, 1, 62019, RECANATI, MC, IT

e prodotto nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Unità Esterna (EST 1)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

EN 54-24:2008

del sistema 1 per le prestazioni indicate nel presente certificato sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica di produzione in fabbrica condotta dal fabbricante è valutata per garantire il

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza di prestazioni del prodotto da costruzione constancy of performance of the construction product

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 05/12/2016 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, a meno che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione del prodotto notificato.

This certificate was first issued on 05/12/2016 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.



00162



Rho, 13/02/2026
Luogo, data di emissione
Place, issuing date

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mtic-group.org info@mtic-group.org

Il Direttore Tecnico
Ing. Simone Cordini
MTIC INTERCERT Certification Body

F-PC-CPR-14-02-It_en Rev. 0.3_Certificato Sistema 1 CPR



CERTIFICATE

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

n. 0068-CPR-059/2016

Descrizione e caratteristiche

Description and characteristics

Modello Model	Tensione nominale Rated noise voltage V	Tipo di utilizzo Applications	Potenza nominale Rated noise power W	Impedenza nominale Rated Impedence Ω	Sensibilità Sensibility (SPL 1W/1m) db	Livello max di pressione Sonora Max sound pressure level (Max SPL 1W/1m) db
WSP406TB/EN	100	Interno - Tipo A Indoor - TypeA	6	1667	86	93
CS4120/EN	100	Interno - Tipo A Indoor - TypeA	20	500	92	105
SOP540T/EN	100	Esterno - Tipo B Outdoor - Type B	40	250	88	104
MSP420TWB/EN	100	Esterno - Tipo B Outdoor - Type B	20	500	87	100
MSH15HF/EN	100	Esterno - Tipo B Outdoor - Type B	15	666	98	110
CS4130/EN	100	Interno - Tipo A Indoor - TypeA	30	333	93	108
CS4140/EN	100	Interno - Tipo A Indoor - TypeA	40	250	93	109



00162



Rho, 13/02/2026
Luogo, data di emissione
Place, issuing date

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mtic-group.org info@mtic-group.org

Il Direttore Tecnico
Ing. Simone Cordini

MTIC INTERCERT Certification Body

F-PC-CPR-14-02-it_en Rev. 0.3_Certificato Sistema 1 CPR



C E R T I F I C A T E

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

n. 0068-CPR-059/2016

EN 54-24:2008 - Prestazioni e caratteristiche dichiarate - Tipo A

EN 54-24:2008 - Characteristics and declared performance - Type A

Caratteristiche essenziali	Essential Characteristics	Prestazioni Performance	Rif. Capitolo norma Standard clause ref.
Prestazioni in condizioni di fuoco:	Performance under fire conditions		
- Limiti della risposta in frequenza	- Frequency response limits	Conforme/pass	4.2
- Riproducibilità	- Reproducibility	Conforme/pass	5.2
- Impedenza nominale	- Rated impedance	Conforme/pass	5.3
- Angoli di copertura orizzontali e verticali	- Horizontal and vertical coverage angles	Conforme/pass	5.4
- Massimo livello di pressione sonora	- Maximum sound pressure level	Conforme/pass	5.5
Affidabilità operativa	Operational reliability		
- Durabilità	- Durability	Conforme/pass	4.3
- Costruzione	- Construction	Conforme/pass	4.4
- Dati e marcatura	- Marking and data	Conforme/pass	4.5
- Potenza nominale (durabilità)	- Rated noise power (durability)	Conforme/pass	5.6
- Involucro altoparlante	- Enclosed of the loudspeaker	Conforme/pass	5.18
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza alla temperatura	Durability of operational reliability, temperature resistance		
- Caldo secco (prova in funzionamento)	- Dry Heat (operational)	Conforme/pass	5.7
- Caldo secco (prova di durata)	- Dry Heat (endurance)	N.A.	5.8
- Freddo (prova in funzionamento)	- Cold (operational)	Conforme/pass	5.9
Durabilità dell'affidabilità operativa: resistenza all'umidità	Durability of operational reliability, humidity resistance		
- Caldo umido, cicli (prova in funzionamento)	- Damp heat, cyclic (operational)	Conforme/pass	5.10
- Caldo umido, costante (prova di durata)	- Damp heat, steady state (endurance)	Conforme/pass	5.11
- Caldo umido, cicli (prova di durata)	- Damp heat, cyclic (endurance)	N.A.	5.12
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza alla corrosione	Durability of operational reliability, corrosion resistance		
- Corrosione da zolfo biossido (SO ₂) (prova di durata)	- Sulphur dioxide (SO ₂) corrosion (endurance)	Conforme/pass	5.13
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza all'urto e alle vibrazioni	Durability of operational reliability, impact and vibration resistance		
- Urto (prova in funzionamento)	- Shock (operational)	Conforme/pass	5.14
- Impatto (prova in funzionamento)	- Impact (operational)	Conforme/pass	5.15
- Vibrazioni, sinusoidali (prova in funzionamento)	- Vibration, sinusoidal (operational)	Conforme/pass	5.16
- Vibrazioni, sinusoidali (prova di durata)	- Vibration, sinusoidal (endurance)	Conforme/pass	5.17

F-PC-CPR-14-02-it_en Rev. 0.3_Certificato Sistema 1 CPR



00162



Rho, 13/02/2026
Luogo, data di emissione
Place, issuing date

Il Direttore Tecnico
Ing. Simone Cordini

MTIE INTERCERT Certification Body

MTIE INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mtic-group.org info@mtic-group.org



CERTIFICATE

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
n. 0068-CPR-059/2016

EN 54-24:2008 - Prestazioni e caratteristiche dichiarate - Tipo B

EN 54-24:2008 - Characteristics and declared performance - Type B

Caratteristiche essenziali	Essential Characteristics	Prestazioni Performance	Rif. Capitolo norma Standard clause ref.
Prestazioni in condizioni di fuoco:	Performance under fire conditions		
- Limiti della risposta in frequenza	- Frequency response limits	Conforme/pass	4.2
- Riproducibilità	- Reproducibility	Conforme/pass	5.2
- Impedenza nominale	- Rated impedance	Conforme/pass	5.3
- Angoli di copertura orizzontali e verticali	- Horizontal and vertical coverage angles	Conforme/pass	5.4
- Massimo livello di pressione sonora	- Maximum sound pressure level	Conforme/pass	5.5
Affidabilità operativa	Operational reliability		
- Durabilità	- Durability	Conforme/pass	4.3
- Costruzione	- Construction	Conforme/pass	4.4
- Dati e marcatura	- Marking and data	Conforme/pass	4.5
- Potenza nominale (durabilità)	- Rated noise power (durability)	Conforme/pass	5.6
- Involucro altoparlante	- Enclosed of the loudspeaker	Conforme/pass	5.18
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza alla temperatura	Durability of operational reliability, temperature resistance		
- Caldo secco (prova in funzionamento)	- Dry Heat (operational)	Conforme/pass	5.7
- Caldo secco (prova di durata)	- Dry Heat (endurance)	Conforme/pass	5.8
- Freddo (prova in funzionamento)	- Cold (operational)	Conforme/pass	5.9
Durabilità dell'affidabilità operativa: resistenza all'umidità	Durability of operational reliability, humidity resistance		
- Caldo umido, cicli (prova in funzionamento)	- Damp heat, cyclic (operational)	Conforme/pass	5.10
- Caldo umido, costante (prova di durata)	- Damp heat, steady state (endurance)	Conforme/pass	5.11
- Caldo umido, cicli (prova di durata)	- Damp heat, cyclic (endurance)	Conforme/pass	5.12
Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza alla corrosione	Durability of operational reliability, corrosion resistance		
- Corrosione da zolfo biossido (SO ₂) (prova di durata)	- Sulphur dioxide (SO ₂) corrosion (endurance)	Conforme/pass	5.13
Durabilità dell'affidabilità operativa: Resistenza all'urto e alle vibrazioni	Durability of operational reliability, impact and vibration resistance		
- Urto (prova in funzionamento)	- Shock (operational)	Conforme/pass	5.14
- Impatto (prova in funzionamento)	- Impact (operational)	Conforme/pass	5.15
- Vibrazioni, sinusoidali (prova in funzionamento)	- Vibration, sinusoidal (operational)	Conforme/pass	5.16
- Vibrazioni, sinusoidali (prova di durata)	- Vibration, sinusoidal (endurance)	Conforme/pass	5.17

F-PC-CPR-14-02-it_en Rev. 0.3_Certificato Sistema 1 CPR



00162



Rho, 13/02/2026
Luogo, data di emissione
Place, issuing date

Il Direttore Tecnico
Ing. Simone Cordini

MTIC INTERCERT Certification Body

MTIC INTERCERT S.r.l. - Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - ITALY
www.mtic-group.org info@mtic-group.org